

Begehungs-Checkliste Bestandsanlage

Diese Checkliste hilft Ihnen, eine bestehende Aufzugsanlage strukturiert in Augenschein zu nehmen und Ihren Eindruck festzuhalten - etwa vor einer Modernisierung, bei einem Eigentümerwechsel oder vor einer unabhängigen Bewertung. Haken Sie ab, was zutrifft, und notieren Sie Auffälligkeiten.

Objekt / Adresse: _____

Anlagen-Nr. / Standort im Gebäude: _____

Hersteller / Baujahr (falls bekannt): _____

Datum der Begehung: _____

Begangen durch: _____

Allgemein & Umgebung

- Zugang zu Triebwerksraum / Steuerungsschrank möglich und frei?
- Bereich sauber, trocken, keine Fremdlagerung?
- Beschilderung vorhanden und lesbar (Lastschild, Notbefreiung, Hinweise)?
- Aushang mit Notruf- / Servicekontakt sichtbar?

Fahrkorb / Kabine

- Beleuchtung inkl. Notbeleuchtung funktioniert?
- Bedientableau vollständig, beschriftet und gut lesbar?
- Notruf löst aus und stellt eine Sprechverbindung her (Zwei-Wege)?
- Angabe von Tragfähigkeit / Personenzahl im Fahrkorb vorhanden?
- Boden, Wände, Handlauf, Spiegel ohne auffällige Schäden?
- Türen schließen sauber; Lichtschranke / Lichtgitter reagiert?
- Hält der Fahrkorb bündig (kein größerer Höhenversatz zur Etage)?
- Fahrt ruhig - ohne auffällige Geräusche, Rucke oder Vibrationen?

Schachttüren & Zugänge

- Türblätter ohne Beschädigung/Verzug, Spaltmaße unauffällig?
- Türen verriegeln sicher (kein Öffnen bei abwesendem Fahrkorb)?
- Türschwellen / -führungen sauber und ohne starken Verschleiß?

Schacht & Schachtgrube

- Schacht- / Grubenbeleuchtung vorhanden und funktionsfähig?
- Grube sauber und trocken (kein stehendes Wasser, kein Schmutz)?
- Sichtbare Bauteile (Puffer, Leitungen, Befestigungen) ohne offensichtliche Mängel?
- Kennzeichnungen / Schutzeinrichtungen im Schacht erkennbar?

Antrieb, Steuerung & Ersatzteile

- Antrieb ohne sichtbare Öl-Leckage oder Überhitzungsspuren?
- Seile / Riemen sichtbar ohne starke Auffälligkeiten?
- Steuerung: Hersteller / Baujahr bekannt - sind Ersatzteile noch verfügbar?
- Notruf-Verbindung (Telefon / GSM) regelmäßig geprüft und dokumentiert?

Sicherheits- & Notfalleinrichtungen

- Prüfplaketten / -nachweise vorhanden und aktuell?
- Notbefreiungsanleitung und benötigtes Werkzeug am Aufzug vorhanden?
- Verantwortliche Person / Servicekontakt für Störfälle benannt?

Unterlagen vor Ort

- Aktuelles Prüfbuch vorhanden und gepflegt?
- Letzte Prüfung durch ZÜS dokumentiert (Datum: _____)?
- Wartungsvertrag und letzte Wartungsnachweise einsehbar?
- Anlagenbeschreibung / technische Dokumentation verfügbar?

Auffälligkeiten & Handlungsbedarf

Notieren Sie hier festgestellte Mängel, ungewöhnliche Geräusche, fehlende Unterlagen oder offene Fragen:

Sie möchten ein Modernisierungs- oder Reparatur-Angebot - oder den Zustand Ihrer Anlage - unabhängig bewerten lassen? liftcode.ai/auftrag

Rechtlicher Hinweis

Diese Vorlage ist eine unverbindliche Arbeits- und Vorbereitungs-Checkliste. Sie ersetzt weder eine Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) oder befähigte Person noch eine sicherheitstechnische Bewertung im Sinne der BetrSichV / TRBS 1201 und ist keine Prüfbescheinigung. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit der Vorlage ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig; die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Wenn Sie uns Unterlagen übermitteln, gilt unsere Datenschutzerklärung (liftcode.ai/datenschutz); bitte beachten Sie, dass übermittelte Dokumente Daten Dritter enthalten können. Erstellt mit KI-Unterstützung, fachlich kuratiert.